

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ВРУ-2 IP54 серии ТИТАН

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 IP54 серии ТИТАН товарного знака IEK (далее – шкаф) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов шкафного типа.

1.2 На месте установки шкафа для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

1.3 Шкаф изготавливается по техническим условиям УKM.001.2015 ТУ.

1.4 По требованиям безопасности корпус соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 62208.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры корпуса указаны в таблице 2.

2.3 Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

2.4 Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, приведены в таблице 3.

2.5 Внешний вид корпуса показан на рисунке 1.

Таблица 1

Номинальный ток, не более, А	1000
Исполнение	напольный
Тип корпуса	шкафной
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2
Относительная влажность	80 % при 25 °С
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP54
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262	IK 08
Тип защитного покрытия	ППК
Цвет защитного покрытия	RAL 7035
Срок службы корпуса, лет	25

Таблица 2

Шкаф напольный цельносварной	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса, кг
ВРУ-2 18.45.45 IP54 ТИТАН	1800	450	472	40,3
ВРУ-2 18.60.45 IP54 ТИТАН		600		54,3
ВРУ-2 18.80.45 IP54 ТИТАН		800		67,3
ВРУ-2 18.60.60 IP54 ТИТАН		600	622	55,8
ВРУ-2 18.80.60 IP54 ТИТАН		800		69,0
ВРУ-2 20.45.45 IP54 ТИТАН	2000	450	472	48,4
ВРУ-2 20.60.45 IP54 ТИТАН		600		59,0
ВРУ-2 20.80.45 IP54 ТИТАН		800		73,2
ВРУ-2 20.60.60 IP54 ТИТАН		600	622	60,5
ВРУ-2 20.80.60 IP54 ТИТАН		800		74,8

Таблица 3

Шкаф наполный цельносварной	Потеря мощности	$\Delta t_{0,5}$	$\Delta t_{0,75}$	$\Delta t_{1,0}$
ВРУ-2 18.45.45 IP54 ТИТАН	500	40	51	62
ВРУ-2 18.60.45 IP54 ТИТАН	580	40	50	59
ВРУ-2 18.60.60 IP54 ТИТАН	680	40	48	57
ВРУ-2 18.80.45 IP54 ТИТАН	680	40	48	57
ВРУ-2 18.80.60 IP54 ТИТАН	800	40	47	55
ВРУ-2 20.45.45 IP54 ТИТАН	550	40	52	63
ВРУ-2 20.60.45 IP54 ТИТАН	630	40	50	60
ВРУ-2 20.60.60 IP54 ТИТАН	740	40	49	58
ВРУ-2 20.80.45 IP54 ТИТАН	740	40	49	58
ВРУ-2 20.80.60 IP54 ТИТАН	860	40	48	55




Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки изделия указан в таблице 4.

Таблица 4

Корпус металлический	1 шт.
Гайка М6	4 шт.
Шайба 6.01.019	8 шт.
Шайба 6.65Г	4 шт.
Знак «Заземление»	4 шт.
Знак «Высокое напряжение»	2 шт.
Провод заземления	2 шт.
Паспорт	1 экз.

4 Устройство

- 4.1 Сварной металлический корпус с открытым доступом внутрь шкафа с левой и правой сторон.
- 4.2 Верхняя дверь корпуса запирается на замок.
- 4.3 Нижняя дверь запирается на два замка.
- 4.4 Ключ замка имеет единый секрет.

5 Меры безопасности

- 5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО К ПОЛУ КОРПУСА!
- 5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЙ КОРПУС!
- 5.3 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.
- 5.4 Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.
- 5.5 Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.
- 5.6 Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства.
- 5.7 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.
- 5.8 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

6 Условия эксплуатации

6.1 Шкафы предназначены для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

6.2 Диапазон температуры окружающей среды от плюс 40 до минус 40 °С.

6.3 Максимальное среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается временное повышение влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование корпусов может осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 40 °С.

7.2 Условия хранения упакованных корпусов – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

8 Утилизация

8.1 Корпус утилизируется путем передачи организациям, занимающимся приемом и переработкой черных металлов.

9 Гарантии производителя

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

9.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ «ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ АЗИИ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru;

www.iek.ru

