



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU C-FI.ME77.B.03045

Серия RU № 0593477

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ**


Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ABB Oy, Место нахождения (адрес юридического лица): Финляндия, Strombergintie 1 B, FI-00380 Helsinki, (см. Приложение – бланк № 0427769)

**ПРОДУКЦИЯ**

Аппаратура распределения и управления низковольтная: реверсивные выключатели-разъединители с моторным приводом и встроенным контроллером для АВР серии ОТМ (расшифровка типа аппарата указана в приложении), Серийный выпуск, в соответствии с EN 60947-6-1, (см. Приложение – бланк № 0427770)



КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокол испытаний № 46/01N12E от 27.12.2017, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XU01 от 01.04.2015; акты о результатах анализа состояния производства № AA-407/2017 от 07.12.2017, № AA-423/2017 от 21.12.2017 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Срок службы: 20 лет, срок хранения: 5 лет, условия хранения: стандартная температура: от -25 град.С до +55 град.С, краткосрочная температура (24 часа): от -25 град.С до +80 град.С, относительная влажность: 5% - 90%. ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-1:1989), Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического переключения.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ**

27.12.2017

ПО

26.12.2022

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FI.ME77.B.03045

Серия RU № 0427769

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Oy, Protection and Connection	Финляндия, Muottitie 2 A, FI-65320 Vaasa
ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co. Ltd	Китай, Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui Region, Jiangmen City, Guangdong Province

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  
КОПИЯ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FI.ME77.B.03045

Серия RU № 0427770

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Аппаратура распределения и управления низковольтная: реверсивные выключатели-разъединители с моторным приводом и встроенным контроллером для АВР серии OTM: расшифровка типа аппарата: OTM*F**C****2****D*****C (где * – номинальный ток: 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А, 125 А; F – промышленная серия до 125А; ** – число полюсов: 2, 3, 4; C – реверсивный аппарат; *** – расположение источников питания (В – снизу; если нет буквы – сверху); 2****D – аппарат со встроенным контроллером, где **** – тип контроллера: 0 – не настраиваемый; 1 – настраиваемый; ***** – рабочее напряжение моторного привода аппарата (230 В, 400 В); C – род тока моторного привода аппарата, переменный)</p>	

КОПИЯ  
ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)