



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.ME77.B.01888

Серия RU № 0128711

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью, ООО "АББ", Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB Xiamen Low Voltage Equipment Co., Ltd, Адрес: Китай, Китай, No. 12-20, 3rd Chuang Xin Road, Xiamen High, Technology Development Zone, Xiamen SEZ, Fujian, (см. Приложение – бланк № 0146075)

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели, серии Emax моделей: E1, E2, E3, E4, E6, X1, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0146076)

КОПИЯ

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 13Н12ЕМ/ТС от 11.12.2014, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акты анализа состояния производства № ПП-89/2014 от 17.11.2014, № ПП-169/2013 от 25.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77, срок действия до 13.05.2015); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2014 ПО 11.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)В. А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ME77.B.01888

Серия RU № 0146075

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Xiamen Low Voltage Equipment Co., Ltd	Китай, No. 12-20, 3rd Chuang Xin Road, Xiamen High Technology Development Zone, Xiamen SEZ, Fujian
ABB S.p.A. – ABB SACE Division	Италия, Via Enrico Fermi, 14 03100 Grosinone (FR)

Копия
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Изготовитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В.А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ME77.B.01888

Серия RU № 0146078

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, серии Emax моделей: E1*, E2*, E3*, E4*, E6*, X1*, где * – отключающая способность: В - 42 кА, N - 65 кА (50 кА для Emax E1), S - 75 кА (85 кА для Emax E2), H - 100 кА, L - 130 кА, V - 150 кА (130 кА для Emax E3); версия аппарата: /MS, /E, /E MS, /DC MS, /CS, /MT, /MTP; номинальные токи от 800 А до 6300 А; расцепители защиты: PR121/P, PR122/P, PR122/DC, PR123/P, PR123/DC, PR111/VF или PR122/VF; функции защиты: L, S, I, G или Rc; номинальный ток расцепителя защиты: от 800 А до 6300 А; полюса: 3р - трёхполюсный, 4р - четырёхполюсный или 4р/1 - четырёхполюсный с полноразмерной нейтралью для Emax E4 и E6; исполнение: F - стационарное или W - выкатное; выводы и обозначение исполнения: HR - горизонтальные выводы, VR – вертикальные выводы; MP - подвижная часть; указание исполнения: LTT - морозостойчивое исполнение</p>	

**КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)