



№ ТС RU C-IT.ME77.B.01800

Серия RU № 0125797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью, ООО "АББ", Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Ardeatina 2491, 00040 Santa Palomba (RM), Телефон: +3906716341, Факс: +39067163424


ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, серий DDA202, DDA203, DDA204; DS201, DS202C, DS202, DS203, DS204; DSN201; DSH941, Серийный выпуск, в соответствии с EN 61009-1, 61009-2-1, (см. Приложение – бланк № 0146011)

КОД ТН ВЭД ТС 8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 19Н9ЕМ/ТС от 22.09.2014, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акт анализа состояния производства № АА-159/2013 от 18.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77, срок действия до 13.05.2015); схема сертификации: 1с,



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2014 ПО 22.09.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. Никитин (инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-IT.ME77.B.01800

Серия RU № 0146011

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, серий DDA202*, DDA203*, DDA204*; DS201**, DS202C**, DS202***, DS203***, DS204***; DSN201****; DSH941*****, где:</p> <p>* - тип устройства: A, AC, AE, AP-R, S, номинальный ток: 25A - 63A, дифференциальный ток: 0,01A – 1A;</p> <p>** - отключающая способность: без литеры – 6 кА, с литерой «L» - 4,5 кА, с литерой «M» – 10 кА; характеристика срабатывания: B, C, K; номинальный ток: 6A – 40A; тип устройства: A, AC/APR; дифференциальный ток: 0,01A – 4A;</p> <p>*** - отключающая способность: без литеры – 6 кА, с литерой «M» – 10 кА; тип устройства: A, AC; характеристика срабатывания: B, C; номинальный ток: 6A – 63A; дифференциальный ток: 0,03A;</p> <p>**** - отключающая способность: без литеры – 6 кА, с литерой «T» – 3 кА, с литерой «L» – 4,5 кА; тип устройства: A, AC; характеристика срабатывания: B, C; номинальный ток: 6A – 32A; дифференциальный ток: 0,03A – 0,30A;</p> <p>***** - отключающая способность: 4,5 кА; тип устройства: AC; характеристика срабатывания: C; номинальный ток: 6A – 40A; дифференциальный ток: 0,03A</p>	

КОПИЯ
ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TCRU C-IT.ME77.B.02146

Серия RU № 0128970

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат per. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 11.02.2015 Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Адрес: 117997, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Adreatina 2491, 00040 Santa Palomba (RM), Телефон: +3906716341, Факс: +39067163424

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, серии DS203NC, где * - отключающая способность: без литеры – 6кА, с литерой «L» - 4,5кА; характеристика срабатывания: В, С, К; номинальный ток: 6А – 32А; характеристика дифференциального расцепителя: А, АС, APR, А S; дифференциальный ток: 30 мА – 300 мА, Серийный выпуск, в соответствии с EN 61009-1

КОД ТН ВЭД ТС 8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 201451/М/ТС от 13.05.2015, РОСС RU.0001.21MI04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 до 13.05.2015, акт анализа состояния производства № АА-34/2015 от 07.05.2015 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя



15.05.2015 ПО 14.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Никитин Ю.Н.
(инициалы, фамилия)
Дружинин В.А.
(инициалы, фамилия)