

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20

Серия **RU** № **0205710**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Основной государственный регистрационный номер: 1022101129896. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5. номер телефона: +7(8352)62-04-61; адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Контактторы электромагнитные серий КПВ 600, КТПВ 600 согласно Приложению (бланк № 0700201). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ16-524.023-80 «Контактторы электромагнитные серии КПВ 600»; ТУ16-524.024-80 «Контактторы электромагнитные серии КТПВ 600». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 49 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 266-20 от 22.06.2020, № 267-20 от 22.06.2020 Испытательной лаборатории (центра) радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21MO57; акта о результатах анализа производства № 5866/АП от 16.04.2020 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, технических условий ТУ16-524.023-80, ТУ16-524.024-80, руководства по эксплуатации ИАЕЖ.644413.019РЭ, паспортов. Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0700202). Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы – 8,5 лет. Допустимый срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя - 2 года. Условия хранения – в упаковке предприятия-изготовителя по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69. Допускается хранение без упаковки в вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха не менее 5 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии в нем кислотных и других паров, вредно действующих на материалы контакторов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.06.2020

ПО 24.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.И. Елешева
(подпись)

В.А. Кузнецова
(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Кузнецова Вера Алексеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20

Серия **RU** № **0700201**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение однородной продукции	Обозначение документации, в соответствии с которой изготовлена продукция
8536 49 000 0	Контакты электромагнитные серии КПВ 600: КПВ 604-УЗ, КПВ 604-ХЛЗ, КПВ 604-ТЗ, КПВ 605-УЗ, КПВ 605-ХЛЗ, КПВ 605-ТЗ	ТУ16-524.023-80 «Контакты электромагнитные серии КПВ 600»
8536 49 000 0	Контакты электромагнитные серии КТПВ 600: КТПВ 623-УЗ, КТПВ 623-ХЛЗ, КТПВ 623-ТЗ, КТПВ 624-УЗ, КТПВ 624-ХЛЗ, КТПВ 624-ТЗ	ТУ16-524.024-80 «Контакты электромагнитные серии КТПВ 600»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Елешева Анастасия Николаевна
(подпись)

Кузнецова Вера Алексеевна
(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Кузнецова Вера Алексеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20

Серия **RU** № **0700202**

СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

- ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»,
- ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контактторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контактторы и пускатели электродвигателей».



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Е.И. Елешева
(подпись)

Елешева Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.А. Кузнецова
(подпись)

М.П.

Кузнецова Вера Алексеевна
(Ф.И.О.)