

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС N RU C-IT.ME77.B.01738

Серия RU № 0125734

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием


ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью, ООО "АББ", Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB S.p.A. – ABB SACE Division, Адрес: Италия, Via Enrico Fermi, 14 03100 Frosinone (FR), Телефон: +390775297327, Факс: +390775297210

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели, серии Emax моделей E1, E2, E3, E4, E6, X1, Серийный выпуск, в соответствии с EN 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0090943)

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 8N8EM/TC от 06.08.2014 РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акт анализа состояния производства № ПП-169/2013 от 25.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77), схема сертификации: 1с



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 07.08.2014 по 06.08.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)
В.А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС N RU C-IT.ME77.B.01738

Серия RU № 0090943

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, серии Emax моделей E1*, E2*, E3*, E4*, E6*, X1*, где * - отключающая способность: В - 42 кА, N - 65 кА (50 кА для Emax E1), S - 75 кА (85 кА для Emax E2), H - 100 кА, L - 130 кА, V - 150 кА (130 кА для Emax E3); номинальные токи от 800 А до 6300 А; расцепители защиты: PR121/P, PR122/P или PR123/P, функции защиты: L, S, I, G или Rc; номинальный ток расцепителя защиты: от 800 А до 6300 А; полюса: 3р - трёхполюсный, 4р - четырёхполюсный или 4р/ф - четырёхполюсный с полноразмерной нейтралью для Emax E4 и E6; исполнение: F - стационарное или W - выкатное; выводы и обозначение исполнения: HR - горизонтальные выводы, MP - подвижная часть; указание исполнения: LTT морозоустойчивое исполнение</p>	<p>Копия таможенных целей</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) / Эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин

(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин

(инициалы, фамилия)